

Утверждаю

Заведующая МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
«СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

Терентьева Таиса Андреевна
«26» февраля 2021 года



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых в нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1156,7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4920 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ», МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

Адрес места нахождения организации: 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования администрации Зеленчукского муниципального района. 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская ул. Ленина, д. 76.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 130 детей

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Нет
5	пандусы	Есть
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	Нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет

14	иные	«-»
----	------	-----

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ


№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	На 11.01.2021 100% сотрудников прошли курсы повышения квалификации «Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть. Приказ от 26.02.2021 № 53-ОД «О назначении ответственного лица за оказание ситуативной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам»
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть. Приказ от 26.02.2021 № 53-ОД
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором	Нет

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	-

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание	2021- 2022 гг. (в пределах финансирования)
2	Привести пандус в соответствие с нормативными требованиями: установить противоскользящее покрытие на края ступеней, установить недостающие поручни, снизить высоту порогов входных дверей и т.д.	2021-2022 гг. (в пределах финансирования)
3	Выделить места для парковки инвалидов, выделить их соответствующими символами	2022 год (в пределах финансирования)
4	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия: установка опорных поручней, оборудовать поручнями раковины	2022 год (в рамках текущего ремонта)
5	Установка рельефных и силуэтных указателей	2023год (в пределах финансирования)
6	Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей	2023год (в пределах финансирования)

Утверждаю
Заведующая МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»
СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»


Терентьева Таиса Андреевна
«26» февраля 2021 года



**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых в нем услуг в сфере образования**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта: 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская д. 129.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1156,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 4920 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта: нет;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт детского сада- 2021 год, дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ», МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Зеленчукского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, д. 76.
Телефон 8(87878) 5-34-96.
E-mail: zel_roo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2 - 7 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 130 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

время движения (пешком): 15 мин

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.5. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД-И
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД-И

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Утверждаю
Заведующая МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»
СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

Терентьева Таиса Андреевна
«26» февраля 2021 года



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых в нем услуг в сфере образования

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ.
ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»
Зеленчукский муниципальный район,
Карачаево-Черкесская Республика

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
- 1.2. Адрес объекта 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская д. 129.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1156,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да; общая площадь земельного участка – 4920 кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- 3763,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта – нет;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт школы- 2021 год, дата капитального ремонта не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ», МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 369140, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м
 - 3.2.2 время движения (пешком): 15 мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД-И
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД-И

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения,

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на каждом этаже детского сада по одной туалетной кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории МБДОУ
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: 2021-2027 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен маломобильным гражданам населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое _____.

4.7. Информация может быть размещена на сайте МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСР , ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории				Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)				Нарушений нет			
1.4	Пандус (наружный)	есть				К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К,О	место для парковки инвалидов не имеется.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-В			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

Наименование объекта, адрес

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	С,О	-установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установить противоскользящее покрытие на края ступеней -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	ТР, ТСП, Орг
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	-установить пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нарушений нет	С	- установить на вход доводчики	ТР, ТСП, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть			- пороги входных дверей более 3 см - доводчик не функционирует -ширина рабочего полотна менее 90 см.	К, О, С	-увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); - снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); -двери оборудовать	ТР

						доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.	
2.5	Тамбур	есть			Нарушений нет	К, О, С	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	ТР, ТСП, О-рг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ-Ч			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ напл ане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение	Орг, ТСР , ТР

					маркировки крайних ступеней;		контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.	ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двупольных дверей) менее 80 см. -Высота порогов 0-5 см.	С,К,О	-увеличить ширину рабочего полотна дверей до нормативных значений. - снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога) -обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной,	

							акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-Ч			Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть нет	№ наплан	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживани я	есть				С,Г,К	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для воспитанников с недостатками зрения и дефектами слуха, а для воспитанников, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	ТР
4.2	Зальная форма обслуживани я	есть				К, О, С, Г	в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного	Орг, ТР

							контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в группах.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть				К, О, С	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	есть				К, О, С,	- Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.	Орг, ТР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						-в образовательных учреждениях для воспитанников инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ-Ч			Организационные мероприятия, ТСП

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С, О	- установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину в умывальной комнате (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет			- нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)		в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни и т.д.) (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	Орг, ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет				все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Орг,

	ОБЩИЕ требования к зоне							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-Ч			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Наименование объекта, адрес:

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Советская, д. 129

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ напл ане	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно- функциональн ых зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСР , ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-Ч			Организационные мероприятия, ТСП

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ.
ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ» и предоставляемых услуг
на 2021 – 2027 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ» и предоставляемых услуг на 2021 – 2027 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ» для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы образовательного учреждения;
- поэтапное повышение значений показателей доступности в образовательном учреждении;
- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательным учреждением и услугами;
- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);
- формирование достоверной и полной информации о доступности образовательного учреждения и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов образовательного учреждения;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательным учреждением;
- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2021-2027 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБДОУ «ДЕТСКИЙ
САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»
на 2021 – 2027 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Единица измере- ния	Значения показателей							Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля работников ОУ, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению	процентов	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	Заведующая МБДОУ
2.	Доля работников, предоставляющих услуги в ОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с	процентов	X	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Заведующая МБДОУ

	инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению									
3	Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми –с ОВЗ, от общего числа педагогических работников	процентов	83	100	100	100	100	100	100	Заведующая МБДОУ
4	Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, ОДА) групповых ячеек и помещений, от общего числа групповых ячеек и помещений	процентов	0	0	0	5	10	15	15	Заведующая МБДОУ
5	Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов	процентов	10	20	30	40	60	100	100	Заведующая МБДОУ
6	Доля обучающихся по АОП, по завершении обучения по программам начального общего образования прошли полную коррекцию	процентов	-	-	-	-	-	-	-	Заведующая МБДОУ

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг
в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»
на 2021 – 2027 годы»

ПЛАН

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализа- ции (годы)	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1	2	3	4	5	6
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями					
1.1.	Организация и проведение паспортизации МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»	Приказ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ» «Об организации работы по паспортизации доступности объекта»	Заведующая Старший воспитатель	1 квартал 2021	сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов
1.2.	Внесение изменений в Программу развития МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ.	Приказ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»	Заведующая	2021-2022	повышение уровня доступности и качества предоставления

	ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»	«Разработка Программы развития»			образовательных услуг
1.3.	Адаптация для инвалидов и других МГН ОУ, в том числе: Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясничников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Установка поручней на путях следования. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м от пола. Установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. Изготовление вывески . Установка пандуса на второй этаж в столовую и медицинский кабинет. Адаптирование сайта для слабовидящих.	Программа развития МБДОУ, Паспорт доступности План адаптации МБДОУ по обеспечению доступности услуг для инвалидов	Заведующая	2021 – 2027 март-апрель-2021	количество приобретения Требуется дополнительное финансирование

1.4.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт МБДОУ (замена кровли)	Программа развития МБДОУ	Заведующая	2021 – 2027	Требуется в пределах финансирования
1.5.	Дооборудование и установка технических средств адаптации	План адаптации доступности МБДОУ	Заведующая Старший воспитатель	2021-2027	оснащение МБДОУ техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения: оснащение ОУ для реализации адаптированных основных образовательных программ, специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (при необходимости) Требуется дополнительное финансирование

1.8.	Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	Адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования для детей с ЗПР, для детей с ТНР, для слабовидящих детей.	Старший воспитатель	2021-2027	информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ
1.9.	Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ППК ОУ и ТПМПК по исполнению рекомендаций ИПР детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ	Договор МБДОУ «Детский сад «Сказка» ст. Зеленчукской» и ТПМПК	Заведующая	2021-2027	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам
1.10.	Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в МБДОУ	АООП ДО для детей с ЗПР, АООП ДО для детей с ТНР, АООП ДО для слабовидящих детей.	Старший воспитатель, творческая группа	2021-2027	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам
1.11.	Формирование локальной нормативной базы МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ» в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставления услуг	Локальные акты: Карта оценки готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО обучающихся с ОВЗ, Приказ о подготовке к введению ФГОС ДО ОВЗ, Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО для воспитанников с ОВЗ,	Заведующая, старший воспитатель	2021-2027	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам

		Приказ об утверждении АООП ДО, Приказы об утверждении АООП для детей с ОВЗ, Приказы о разработке АООП для детей с ОВЗ, АООП ДО для детей с ЗПР, АООП ДО для детей с ТНР, АООП ДО для слабовидящих детей, Перспективный План - график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию, Порядок приёма детей с ОВЗ, обучающихся по АООП в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ. ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ», Положение о психолого – педагогическом консилиуме в МБДОУ, План раннего выявления и коррекции недостатков в обучении и развитии воспитанников.			
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом					

2.1.	Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи	Приказ МБДОУ «Об организации инструктирования по вопросам доступности МБДОУ для инвалидов»	Заведующая	2021-2027	повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ
2.2.	Организация внесения в должностные инструкции (регламенты) специалистов изменений, обязывающих оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Приказ МБДОУ об утверждении или о внесении изменений в должностные инструкции	Заведующая	2021-2027	повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам
2.3.	Адаптация официального сайта МБДОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению	План адаптации МБДОУ	Старший воспитатель	2021	повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в МБДОУ
2.4.	Размещение информации о доступности объекта на сайте МБДОУ	Паспорт доступности	Заведующая, старший воспитатель	2021-2027	повышение показателя информированности граждан о доступности МБДОУ
2.5.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ	Перспективный план – график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию .	Заведующая, старший воспитатель	2021-2027	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам

В настоящем документе прошнуровано и пронумеровано

33 (тридцать три) листа

Заведующая МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТ.

ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ»

Г.А. ТЕРЕНТЬЕВА

УКСКОЙ»
Г.А.